

Wodociągi Podlaskie sp. z o.o.  
ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok  
cen. tel. 85 744-33-34, tel. 85 746-67-09  
REG. 200393335, NIP 9662048186  
KRS 0000367645

Białystok, 25.08.2015 r.

318/T/W/15

GMINY TUROŚN KOŚCIELNA  
SEKRETARIAT  
WPLYNEŁO

27-08-2015

ilość załączników .....  
nr dz. 4376 ..... podpis ..... *Dykt*

5

STAROSTWO POWIATOWE  
w Białymstoku  
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY  
15-569 Białystok, ul. Bolesława 2  
tel. 85-746-33-68

Gmina Turośń Kościelna

18-106 Turośń Kościelna ul. Białostocka 5

dotyczy : warunków technicznych budowy sieci wodociągowej rozdzielczej w Niewodnicy Kościelnej  
w gm. Turośń Kościelna

1. Projektowaną sieć wodociągową należy włączyć do istniejącej w ul. Topole sieci wodociągowej PVC Ø 110 mm na trójnik żeliwny kołnierzowy wraz z zasuwą liniową żeliwną kołnierzową.
2. Proponujemy wykonanie sieci wodociągowej z rur PE łączonych metodą zgrzewania doczołowego lub z rur PVC łączonych na uszczelki gumowe – rury na ciśnienie 1,0 MPa.
3. Na sieci wodociągowej należy zaprojektować hydranty nadziemne Ø 80 mm, montowane na bocznym odejściu na trójniku żeliwnym kołnierzowym (za wyjątkiem końcowego hydrantu).
4. Warunki realizacji sieci w pasie drogowym należy uzgodnić z zarządcą drogi.
5. Projekt sieci wodociągowej należy uzgodnić z Urzędem Gminy Turośń Kościelna oraz z Wodociągami Podlaskimi w Białymstoku ul. Elewatorska 31.
6. Niniejsze warunki są ważne 2 lata i stanowią integralną część projektu sieci wodociągowej.

Z up. Prezesa Zarządu  
Wodociągów Podlaskich sp. z o.o.  
mgr inż. Małgorzata Juszczynska

Za zgodność z oryginałem  
mgr inż. Jerzy Zawadzki

17/06/2016 11:33  
DK.3143.2016



En7D27BH4

Białystok dn. 2016-06-15

URZĄD GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA  
SEKRETARIAT  
W PŁYŃEŁO

17-06-2016

ilość załączników .....  
nr dz. .... podpis *WEJ*

*G. K. S.*  
*23.06.16*  
*Dolę*

Nr PZD-II-ST/D-5403/131/2016

## DECYZJA

Na podstawie art. 39, ust. 3 i 3a ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. /tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 460 – z późniejszymi zmianami / oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2016 r. poz. 23 j.t./, oraz uchwały Nr 1945/2006 Zarządu Powiatu w Białymstoku z dnia 19 lipca 2006r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku do załatwiania spraw w imieniu Zarządu Powiatu Białostockiego jako zarządcy dróg powiatowych - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.05.2016 r. złożonego przez **Gminę Turośń Kościelna ul. Białostocka 5, 18-106 Turośń Kościelna**, w sprawie uzgodnienia lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej oraz sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Turośń Kościelna, gm. Turośń Kościelna, w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1516B.

zezwalam na:

### 1. umieszczenie urządzenia w pasie drogowym w/w drogi na n/w warunkach:

- 1) Projektowane przejście poprzeczne sieci kanalizacji sanitarnej pod drogą powiatową od proj. studni rewizyjnej na wysokości działki nr geod. 483/2 w kierunku działki nr geod. 79, wykonać metodą przecisku w rurze osłonowej o dł. min. 11,0 m na całej długości przejścia w pasie drogowym drogi powiatowej, bez naruszenia konstrukcji istniejącej jezdni.
- 2) Miejsce przecisku lokalizować poza pasem drogowym drogi powiatowej
- 3) Projektowane przejścia przyłącza wodociągowego pod drogą powiatową, od istn. sieci wodociągowej na wysokości działki nr geod. 483/2 w kierunku działki nr geod. 79, wykonać metodą przecisku w rurze osłonowej na całej długości przejścia pod drogą powiatową, bez naruszenia konstrukcji istniejącej jezdni.
- 4) Miejsca przecisków lokalizować poza pasem drogowym drogi powiatowej,
- 5) Wykopy w miejscu włączenia do istniejącej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej o wymiarach 1,0x1,0 m, zasypać gruntem kat. II warstwami wraz z zagęszczeniem do uzyskania minimalnego wskaźnika zagęszczenia  $I_s=1,0$ .
- 6) Odtworzyć naruszony pas drogowy.
- 7) Pozostały odcinek sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wykonać poza pasem drogowym drogi powiatowej, zgodnie z lokalizacją wskazaną w projekcie zagospodarowania terenu.
- 8) Jeżeli w ciągu 24 miesięcy od daty wykonania urządzenia nastąpi obniżenie elementów pasa drogowego nad wykonanym urządzeniem, właściciel urządzenia zobowiązany będzie do ich naprawy. Wszelkie roboty prowadzone w pasie drogowym będą musiały zostać odebrane przez uprawnionego pracownika PZD w Białymstoku.
- 9) Termin realizacji robót w pasie drogowym powinien przypadać w okresie od kwietnia do listopada.
- 10) W przypadku naruszenia elementów pasa drogowego należy je przywrócić do stanu pierwotnego, zachowując wymagane spadki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 43, poz.430 z dn. 14.05.1999r./.
- 11) Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagać będzie przełożenia urządzenia, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel – zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych.

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. Jerzy Zawadzki

## **2. Dysponowanie nieruchomością stanowiącą pas drogowy na wyżej określonych warunkach. Prawo dysponowania terenem pasa drogowego nie stanowi zezwolenia na wejście w teren i prowadzenia robót w pasie drogowym.**

Przed rozpoczęciem robót w pasie drogowym strona powinna wystąpić do Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku o uzyskanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego stosownie do art. 40 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, oraz art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane /Dz.U. z 2013r. poz. 1409 – z późniejszymi zmianami/

Do wniosku należy dołączyć (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego – Dz.U. Nr 140 poz. 1481):

- 1) ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1: 25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego,
- 2) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
- 3) zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych
- 4) opis sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
- 5) harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym w przypadku etapowego prowadzenia robót,
- 6) oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji publicznej.

Wymieniony wyżej projekt organizacji ruchu powinien być uprzednio uzgodniony w/g kryteriów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003r. Nr 177 poz. 1729)

Za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, oraz za zajęcie pasa drogowego na czas robót pobrane zostaną opłaty zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. /tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 460 – z późniejszymi zmianami/ oraz uchwałą Nr XVI/135/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 marca 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m<sup>2</sup> pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Białostockiego (Dz.U. Województwa Podlaskiego poz. 1209 z dnia 18 kwietnia 2012r.).

### **Uzasadnienie**

W związku z tym, że decyzja spełnia w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego odstępuje się od jej uzasadnienia.

### **Pouczenie**

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2013r. poz. 1409 – z późniejszymi zmianami), przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia właściwemu organowi robót, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę.

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę inwestor zobowiązany jest do uzgodnienia z zarządcą drogi projektu budowlanego - zgodnie z art. 39 ust. 3a pkt. 2 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. /tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 460 – z późniejszymi zmianami/.

Za zgodność z oryginałem  
mgr inż. Jerzy Zawadzki

Zezwolenie zwolnione z opłaty skarbowej zgodnie z Załącznikiem „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” Część III poz. 44, pkt 2), kolumna 4 pkt 9) do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. „o opłacie skarbowej” (Dz.U. Nr 225, poz. 1635).

Z up. Zarządu Powiatu Białostockiego  
DYREKTOR  
Powiatowego Zarządu Dróg  
w Białymstoku

mgr inż. Marek Indrzejewski

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. Jerzy Zawadzki

Decyzja stała się ostateczna

dnia 09.07.2016r.

SPECJALISTA

SEKCJI TECHNICZNEJ

mgr inż. Dariusz Ciborewski

Otrzymują:

1. Gmina Turośń Kościelna  
ul. Białostocka 5, 18-106 Turośń Kościelna.
2. a/a

Turośń Kościelna, 2016-07-28

Nr BZP.7013.111.2.2016

**Gmina Turośń Kościelna**  
ul. Białostocka 5  
18-106 Turośń Kościelna

**WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ**

**1. *Obiekt i jego charakterystyka.***

1.1. Nazwa obiektu : **sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej**

1.2. Adres obiektu : **rejon ul. Lipowej w Turośni Kościelnej po działkach oznaczonych nr geod. 5, 79, 190/2, 190/6 w obr. geod. Turośń Kościelna**

1.3. Inwestor : **Gmina Turośń Kościelna ul. Białostocka 5, p-ta 18-106 Turośń Kościelna**

**2. *Warunki techniczne wykonania sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej.***

2.1. Miejsce włączenia (miejsce zrzutu ścieków) : **projektowana studnia w pasie drogi powiatowej (ul. Lipowa) oznacz. nr geod. 5 na istn. kanal. sanit. grawitacyjnym.**

2.2. Rodzaj rurociągu projektowanego oraz projektowana armatura:

- rurociąg ciśnieniowy z rur PE zgrzewanych,
- armatura w wykonaniu przeznaczonym do surowych ścieków sanitarnych bytowych,
- na trasie rurociągu zaprojektować rewizje.

2.3. Wszystkie połączenia i włączenia wykonać jako szczelne.

**3. *Wytyczne organizacyjne.***

3.1. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy uzgodnić istniejące uzbrojenie podziemne z instytucjami eksploatującymi te urządzenia.

3.2. Wejście na grunty osób fizycznych i prawnych uzgodnić z ich właścicielami.

3.3. Wcięcie do istniejącego systemu sieci kanalizacyjnej należy wykonywać po uzgodnieniu i pod nadzorem Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o. w Białymstoku ul. Elewatorska 31.

**3.4. Po dokonaniu robót montażowych przed zasypaniem należy wykonać inwentaryzację geodezyjną.**

Z up. WOJTA  
mgr inż. Krzysztof Dudziński  
ZASTĘPCA WOJTY

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. Jerzy Zawadzki

Białystok, 23.05.2016 r.

114/WT/16

URZĄD GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA  
SEKRETARIAT  
W P L Y N Ę Ł O  
25 -05- 2016  
ilość załączników .....  
nr dz. .... podpis .....

Gmina Turośń Kościelna

18-106 Turośń Kościelna ul. Białostocka 5

dotyczy : warunków technicznych budowy sieci wodociągowej rozdzielczej w Turośni Kościelnej  
w rejonie ul. Lipowej, na działkach nr geod. 5, 79, 190/2, 190/6 gm. Turośń Kościelna

1. Projektowaną sieć wodociągową należy włączyć do istniejącej, w ul. Lipowej - działce nr 5, sieci wodociągowej PVC Ø 160 mm, na trójnik żeliwny kołnierzowy wraz z zasuwą liniową żeliwną kołnierzową.
2. Proponujemy wykonanie sieci wodociągowej z rur PE łączonych metodą zgrzewania doczołowego – rury na ciśnienie 1,0 MPa.
3. Na sieci wodociągowej należy zaprojektować hydranty nadziemne Ø 80 mm, montowane na bocznym odejściu na trójniku żeliwnym kołnierzowym.
4. Warunki realizacji sieci wodociągowej w pasie drogowym należy uzgodnić z zarządcą drogi. Przejście poprzeczne pod ulicą Lipową należy zaprojektować w rurze ochronnej.
5. Projekt sieci wodociągowej należy uzgodnić z Urzędem Gminy Turośń Kościelna oraz z Wodociągami Podlaskimi w Białymstoku ul. Elewatorska 31.
6. Niniejsze warunki są ważne 3 lata i stanowią integralną część projektu sieci wodociągowej.

Z up. Prezesa Zarządu  
Wodociągów Podlaskich sp. z o.o.  
mgr inż. Maria Jolanta Puszczynska

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. Jerzy Zawadzki





01-08-2016

2016-08-01

Nr PZD-II-ST/D-5403/182/2016

**DECYZJA**

ilość załączników .....  
nr data ..... podpis .....

Na podstawie art. 39, ust. 3 i 3a ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. /tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 460 – z późniejszymi zmianami / oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2016 r. poz. 23 j.t./, oraz uchwały Nr 1945/2006 Zarządu Powiatu w Białymstoku z dnia 19 lipca 2006r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku do załatwiania spraw w imieniu Zarządu Powiatu Białostockiego jako zarządcy dróg powiatowych - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.07.2016 r. złożonego przez **Gminę Turośń Kościelna ul. Białostocka 5, 18-106 Turośń Kościelna**, w sprawie uzgodnienia lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niecki, gm. Turośń Kościelna, w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1504B.

**zezwalam na:**

**1. umieszczenie urządzenia w pasie drogowym w/w drogi na n/w warunkach:**

- 1) Projektowane przejście poprzeczne sieci kanalizacji sanitarnej pod drogą powiatową od proj. studni rewizyjnej na wysokości działki nr geod. 258/1 w kierunku działki nr geod.279/1, wykonać metodą przecisku w rurze osłonowej o dł. min. 11,0 m na całej długości przejścia w pasie drogowym drogi powiatowej, bez naruszenia konstrukcji istniejącej jezdni.
- 2) Miejsce przecisku lokalizować poza pasem drogowym drogi powiatowej
- 3) Wykopy w miejscu włączenia do istniejącej kanalizacji sanitarnej, zasypać gruntem kat. II warstwami wraz z zagęszczeniem do uzyskania minimalnego wskaźnika zagęszczenia  $I_s=1,0$ .
- 4) Odtworzyć naruszony pas drogowy.
- 5) Pozostały odcinek sieci kanalizacji sanitarnej wykonać poza pasem drogowym drogi powiatowej, zgodnie z lokalizacją wskazaną w projekcie zagospodarowania terenu.
- 6) Jeżeli w ciągu 24 miesięcy od daty wykonania urządzenia nastąpi obniżenie elementów pasa drogowego nad wykonanym urządzeniem, właściciel urządzenia zobowiązany będzie do ich naprawy. Wszelkie roboty prowadzone w pasie drogowym będą musiały zostać odebrane przez uprawnionego pracownika PZD w Białymstoku.
- 7) Termin realizacji robót w pasie drogowym powinien przypadać w okresie od kwietnia do listopada.
- 8) W przypadku naruszenia elementów pasa drogowego należy je przywrócić do stanu pierwotnego, zachowując wymagane spadki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 43, poz.430 z dn. 14.05.1999r./.
- 9) Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagać będzie przełożenia urządzenia, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel – zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych.

**2. Dysponowanie nieruchomością stanowiącą pas drogowy na wyżej określonych warunkach. Prawo dysponowania terenem pasa drogowego nie stanowi zezwolenia na wejście w teren i prowadzenia robót w pasie drogowym.**

Przed rozpoczęciem robót w pasie drogowym strona powinna wystąpić do Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku o uzyskanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego stosownie do art. 40 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, oraz art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane /Dz.U. z 2013r. poz. 1409 – z późniejszymi zmianami/

Za zgodność z oryginałem  
mgr inż. Iwona Buktała

Do wniosku należy dołączyć (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego – Dz.U. Nr 140 poz. 1481):

- 1) ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1: 25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego,
- 2) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
- 3) zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych
- 4) opis sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
- 5) harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym w przypadku etapowego prowadzenia robót,
- 6) oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji publicznej.

Wymieniony wyżej projekt organizacji ruchu powinien być uprzednio uzgodniony w/g kryteriów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003r. Nr 177 poz. 1729)

Za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, oraz za zajęcie pasa drogowego na czas robót pobrane zostaną opłaty zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. /tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 460 – z późniejszymi zmianami/ oraz uchwałą Nr XVI/135/2012 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 marca 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m<sup>2</sup> pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Białostockiego (Dz.U. Województwa Podlaskiego poz. 1209 z dnia 18 kwietnia 2012r.).

### Uzasadnienie

W związku z tym, że decyzja spełnia w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego odstępuje się od jej uzasadnienia.

### Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2013r. poz. 1409 – z późniejszymi zmianami), przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia właściwemu organowi robót, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę.

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę inwestor zobowiązany jest do uzgodnienia z zarządcą drogi projektu budowlanego - zgodnie z art. 39 ust. 3a pkt. 2 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. /tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 460 – z późniejszymi zmianami/.

Zezwolenie zwolnione z opłaty skarbowej zgodnie z Załącznikiem „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” Część III poz. 44, pkt 2), kolumna 4 pkt 9) do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. „o opłacie skarbowej” (Dz.U. Nr 225, poz. 1635).

Z up. Zarządu Powiatu Białostockiego  
**DYREKTOR**  
Powiatowego Zarządu Dróg  
w Białymstoku

mgr inż. Marek Jędrzejewski

### Otrzymują:

1. Gmina Turośń Kościelna  
ul. Białostocka 5, 18-106 Turośń Kościelna.
2. a/a

Decyzja stała się ostateczna

dnia 16.08.2016r.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
SEKCJI TECHNICZNEJ

mgr inż. Maciej Waszczeniuk

mgr inż. Maciej Waszczeniuk

Za zgodność z oryginałem  
mgr inż. Iwona Buktała



Białystok, 01.08.2016 r.

159/WT/16

Gmina Turośń Kościelna

18-106 Turośń Kościelna ul. Białostocka 5

dotyczy : warunków technicznych budowy sieci wodociągowej rozdzielczej w Nieckach w gm. Turośń Kościelna

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.07.2016 r. wydajemy poniższe warunki techniczne :

1. Projektowaną sieć wodociągową należy włączyć do istniejącej sieci wodociągowej PVC Ø 160 mm na trójnik żeliwny kołnierzowy lub opaskę z odejściem kołnierzowym do nawiercania rur PE i PVC wraz z zasuwą liniową żeliwną kołnierzową.
2. Proponujemy wykonanie sieci wodociągowej z rur PE łączonych metodą zgrzewania doczołowego – rury na ciśnienie 1,0 MPa.
3. Na sieci wodociągowej należy zaprojektować hydranty nadziemne Ø 80 mm, montowane na bocznym odejściu na trójniku żeliwnym kołnierzowym.
4. Warunki realizacji sieci wodociągowej w pasie drogowym należy uzgodnić z zarządcą drogi.
5. Projekt sieci wodociągowej należy uzgodnić z Wodociągami Podlaskimi w Białymstoku ul. Elewatorska 31.
6. Niniejsze warunki są ważne 3 lata i stanowią integralną część projektu sieci wodociągowej.

Warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej wydamy po uzyskaniu przez Gminę Turośń Kościelna decyzji Starosty Powiatu Białostockiego, zwiększającej ilość ścieków odprowadzanych z oczyszczalni ścieków w Turośni Kościelnej.

Z up. Prezesa Zarządu  
Wodociągów Podlaskich sp. z o.o.  
mgr inż. Maria Jolanta Juszczyńska

Za zgodność z oryginałem  
mgr inż. Iwona Buktała

Turośń Kościelna, 2016-07-28

Nr BZP.7013.111.3.2016

Gmina Turośń Kościelna  
ul. Białostocka 5  
18-106 Turośń Kościelna

**WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ**

**1. Obiekt i jego charakterystyka.**

- 1.1. Nazwa obiektu : **sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej**
- 1.2. Adres obiektu : **po działkach oznaczonych nr geod. 281/1, 165/3, 165/5, 279/1, 291, 293, 198/17, 165/28 w obr. geod. Niecki gmina Turośń Kościelna**
- 1.3. Inwestor : **Gmina Turośń Kościelna ul. Białostocka 5, p-ta 18-106 Turośń Kościelna**

**2. Warunki techniczne wykonania sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej.**

- 2.1. Miejsce włączenia (miejsce zrzutu ścieków) : **projektowana studnia w pasie drogi powiatowej oznacz. nr geod. 281/1 na istn. kanal. sanit. grawitacyjnym.**
- 2.2. Rodzaj rurociągu projektowanego oraz projektowana armatura :
- rurociąg ciśnieniowy z rur PE zgrzewanych,
  - armatura w wykonaniu przeznaczonym do surowych ścieków sanitarnych bytowych,
  - na trasie rurociągu zaprojektować rewizje.
- 2.3. Wszystkie połączenia i włączenia wykonać jako szczelne.

**3. Wytyczne organizacyjne.**

- 3.1. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy uzgodnić istniejące uzbrojenie podziemne z instytucjami eksploatującymi te urządzenia.
- 3.2. Wejście na grunty osób fizycznych i prawnych uzgodnić z ich właścicielami.
- 3.3. Wcięcie do istniejącego systemu sieci kanalizacyjnej należy wykonywać po uzgodnieniu i pod nadzorem Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o. w Białymstoku ul. Elewatorska 31.
- 3.4. **Po dokonaniu robót montażowych przed zasypaniem należy wykonać inwentaryzację geodezyjną.**

Z up. WOJTA  
mgr inż. Krzysztof Dudziński  
ZASTĘPCA WÓJTA

Za zgodność z oryginałem  
mgr inż. Iwona Bukłaho



Białystok, 13.05.2016 r.

109/WT/16

URZĄD GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA  
SEKRETARIAT  
W PŁYNEŁO  
17-05-2016  
ilość załączników .....  
nr dz. .... podpis .....

Gmina Turośń Kościelna

18-106 Turośń Kościelna ul. Białostocka 5

B. 2. P -  
20.05.16  
P. J. J.

dotyczy : warunków technicznych budowy sieci wodociągowej rozdzielczej w Tołczach na działkach nr geod. : 96/1 obręb geod. Markowszczyzna i nr geod. 220, 17/19, 17/20 - obręb geod. Tołcze w gm. Turośń Kościelna


1. Projektowaną sieć wodociągową należy włączyć do istniejącej sieci wodociągowej PVC Ø 110 mm w drodze – działce nr 96/1 obręb geod. Markowszczyzna, na trójnik żeliwny kołnierзовый wraz z zasuwą liniową żeliwną kołnierзовą.
2. Proponujemy wykonanie sieci wodociągowej z rur PE łączonych metodą zgrzewania doczołowego – rury na ciśnienie 1,0 MPa.
3. Na sieci wodociągowej należy zaprojektować hydranty nadziemne Ø 80 mm, montowane na bocznym odejściu na trójniku żeliwnym kołnierзовым.
4. Warunki realizacji sieci wodociągowej w pasie drogowym należy uzgodnić z zarządcą drogi.
5. Projekt sieci wodociągowej należy uzgodnić z Urzędem Gminy Turośń Kościelna oraz z Wodociągami Podlaskimi w Białymstoku ul. Elewatorska 31.
6. Niniejsze warunki są ważne 3 lata i stanowią integralną część projektu sieci wodociągowej.

Z up. Prezesa Zarządu  
Wodociągów Podlaskich sp. z o.o.  
mgr inż. Maria Jolanta Juszczynska

13/05/2016 14:36  
DK.2558.2016



Białystok, 2016.05.11



En7D271ct

PODLASKI  
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH  
w Białymstoku  
15-620 Białystok, ul. Elewatorska 6  
tel. 85 67-67-130, fax 85 67-67-153  
WP 542-25-66-904. REGON 090907003  
WUDI.M.4301.62.2016

ZARZĄD GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA  
SEKRETARIAT  
W PŁYNEŁO

13-05-2016

liczba załączników: .....  
nr dz. .... podpis: .....

B. J. D.  
31.05.16.

## DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.) i art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz uchwały Nr 190/2897/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku oraz udzielenia stosownych pełnomocnictw i upoważnień, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.05.2016r., Gminy Turośń Kościelna, 18-106 Turośń Kościelna, ul. Białostocka 5, w sprawie lokalizacji: odcinka sieci wodociągowej - w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 678 w miejscowości Tolcze;

**I. Zezwalam** na projektowaną lokalizację odcinka sieci wodociągowej - w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 678 Białystok – Wysokie Mazowieckie, na działce drogowej o nr geod. 96/1 – obręb Tolcze, w postaci „wcinki” do istniejącego wodociągu usytuowanego przy granicy pasa drogowego (obok posesji 54), zgodnie z załączonym projektem (rys. nr 1), stanowiącym integralną część decyzji, z zachowaniem następujących warunków:

1. Lokalizacja w pasie drogowym uzgadnianego wodociągu nie może wpływać negatywnie na funkcjonowanie drogi i związanych z nią elementów.
2. Naruszony teren pasa drogowego należy przywrócić do stanu pierwotnego – z zachowaniem warunków rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430 ze zm.).

## UZASADNIENIE

Zgodnie z §140 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430 ze zm.) umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej nie związanej z drogą nie może naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może przyczyniać się do czasowego i trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi.

## POUCZENIE

1. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagać będzie przełożenia przedmiotowego urządzenia (objektu), koszt tego przełożenia poniesie jego właściciel.  
Podstawa: art. 39 ust. 5 cytowanej wyżej ustawy o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r.
2. Niniejszy dokument daje prawo dysponowania terenem na cele budowlane zgodnie z prawem budowlanym art. 33 ust. 2 pkt. 2. Prawo dysponowania terenem pasa drogowego (w celu uzyskania pozwolenia na budowę) nie stanowi zezwolenia na wejście w teren i prowadzenie robót w pasie drogowym.
3. Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;
4. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projekt budowlany uzgadnianego urządzenia należy uzgodnić z zarządcą drogi wojewódzkiej – zgodnie z art. 39 ust. 3a pkt. 2 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.).
5. Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać zezwolenie PZDW na zajęcie pasa drogowego i prowadzenie robót w pasie drogowym składając odpowiedni wniosek, do którego należy dołączyć:
  - 1) ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego,



- 2) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego wraz z określeniem sposobu zabezpieczenia robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego
- 3) oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej,
- 4) harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym - w przypadku ich etapowego prowadzenia

Warunki określone w pkt. 5. wynikają z art. 40 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, który mówi, że zajęcie pasa drogowego wymaga zezwolenia zarządcy drogi w drodze decyzji administracyjnej oraz §1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004 r. (Dz. U. Nr 140 z 2004 r. poz. 1481), w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Z up. Zarządu Województwa  
mgr inż. Józef Władysław Sulima  
D Y R E K T O R  
Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Białymstoku

Otrzymują:

- ① Gmina Turośń Kościelna  
18-106 Turośń Kościelna  
ul. Białostocka 5
2. Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
3. a/a

Decyzja uprawomocniła  
Szekcji ds. uzgod  
dnia 14.06.20  
mgr Anna Sokol