

BZP.271.3.2017

Wyjaśnienie nr 14

Dot. „Dostawa wraz z montażem kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz gruntowych pomp ciepła dla mieszkańców Gminy Turośń Kościelna”

Pytanie 1.

Proszę o wyjaśnienie czy w zakresie obowiązków Wykonawcy kompletnej instalacji solarnej leży dostarczenie ciepłomierza ultradźwiękowego? W opisie automatyki układu solarnej znajduje się zapis, iż projektowany sterownik ma mieć możliwość rejestracji ilości pozyskanej energii za pomocą ciepłomierza ultradźwiękowego bez elementów ruchomych, dopuszczonego do pracy z glikolem propylenowym potwierdzonym certyfikatem przyrządu pomiarowego spełniającego dyrektywę 2004/22/WE z angielskim Measuring Instruments z dnia 31 marca 2004 r. o przyrządach pomiarowych (zwana w skrócie MID od nazwy w języku Directive). W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia nie ma jednak informacji na temat obowiązku zamontowania ciepłomierza ultradźwiękowego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczalne jest zastosowanie ciepłomierzy mechanicznych, które są przystosowane do pracy z glikolem propylenowym.

WOJT
mgr Grzegorz Jakuć