

BZP.271.1.2018

Wyjaśnienie nr 3

Dot. „Przebudowa drogi gminnej nr 106694B Pomigacze-Lubejki wraz z drogą gminną nr 106666B w m. Pomigacze”

Pytanie Wykonawcy:

Proszę o określenie według jakiej części dokumentacji należy wycenić budowę kanału technologicznego ponieważ załączony przedmiar różni się od załączonego kosztorysu inwestorskiego i części rysunkowej dokumentacji oraz opisu technicznego. Według rysunków kanał technologiczny należy wykonać rurami RHDPEp fi 125/7,1 natomiast w przedmiarze i opisie technicznym opisane są rury RHDPEp fi 40/3,7mm, podobnie jest z typem studni kablowych w opisie mówi się o studniach SK-1 natomiast na rysunkach opisano że projektuje się studnie typu SK-2. Proszę o jednoznaczne określenie i załączenie odpowiednich przedmiarów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że kanał technologiczny należy wykonać z zastosowaniem: **RHDPEp fi 40/3,7mm, oraz studni kablowych SK-1**. W części rysunkowej błędnie wskazano opis kanału i studni.

Z up. WÓJTA
mgr inż. Krzysztof Dudziński
ZASTĘPCA WÓJTA