

Białystok 2018-09-28

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Białymstoku  
15-062 Białystok, ul. Warszawska 57A  
tel./fax (85) 73-25-091  
tel. centr. (AA) 74-98-236

Wójt Gminy Turośń Kościelna  
ul. Białostocka 5  
18-106 Turośń Kościelna

HK.4410.257.2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku przekazuje w załączeniu komunikat o niewłaściwej jakości wody w wodociągu Baciuty. Powyższy komunikat należy umieścić na stronie Urzędu Gminy Turośni Kościelnej oraz na stronie Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o. w Białymstoku, jeżeli taka strona jest prowadzona.

W załączeniu:  
1.Komunikat

ZASTĘPCA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO  
w Białymstoku

*Elżbieta Stella Radiukiewicz*  
lek. Elżbieta Stella Radiukiewicz  
Specjalista Organizacji Ochrony Zdrowia

Białystok, 2018-09-28

## KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w badaniu jakości wody z dnia 2018-09-24 z wodociągu Baciuty, zaopatrującego miejscowości: Baciuty, Baciuty Kolonia, Barszczówka, Barszczówka Kolonia, Dobrowoda, Topilec, Topilec Kolonia, Trypucie, Zawady, Tołcze stwierdzono ponadnormatywną barwę ( $17 \pm 4$  mg/l Pt) oraz przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w  $22^{\circ}\text{C}$  (powyżej 300 jtk/ml).

Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Podwyższona barwa może pogarszać wygląd i smak wody, nie stwarza jednak zagrożenia dla zdrowia konsumentów, natomiast podwyższona wartość ogólnej liczby mikroorganizmów w  $22^{\circ}\text{C}$  występująca na poziomie jak wyżej nie wywołuje negatywnych skutków zdrowotnych u ludzi pod warunkiem podjęcia natychmiastowych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody zgodnie z ww. rozporządzeniem.

ZASTĘPCA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO  
w Białymstoku

*OK*  
lek. Elżbieta Stella Radukiewicz  
Specjalista Organizacji Ochrony Zdrowia