

URZĄD GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA
SEKRETARIAT
WPLYNĘŁO

24-09-2018

24/09/2018 10:52
DK.5332.2018



En7D2BCyI

podpis

Duf

Białystok, 2018.09. 18

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku
15-062 Białystok, ul. Warszawska 57A
tel./fax (85) 73-25-091
tel. centr. (88) 73-25-236

wodociągi Podlaskie Sp. z o.o.
Elewatorska 31
-620 Białystok

HK.4410.480.2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku działając na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1152) oraz § 3 ust. 1 § 5 pkt. 1, § 21 ust. 1 pkt. 1, ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r., poz. 2294) po otrzymaniu w dniu 19.09.2018 r. wyników badań wykonanych przez J.S. HAMILTON POLAND S.A. ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, próbki wody pobranej w dniu 04.09.2018 r. z sieci wodociągu Turośń Dolna w stacji uzdatniania wody w ramach kontroli wewnętrznej, sprawozdanie z badań wody Nr 395345/18/SOK z dnia 17.09.2018 r.,
stwierdza,

że ww. woda w zakresie wykonanych badań odpowiada warunkom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w załącznikach Nr 1 część A tabela 1, część C tabela 1 i tabela 2 do wyżej cytowanego rozporządzenia i w związku z tym jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Otrzymuje: Wójt Gminy Turośń Kościelna

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku
Zwierz
lek. med. Zbigniew Wojciech Zwierz
SPECJALISTA ORGANIZACJI OCHRONY ZDROWIA