

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w badaniu jakości wody z dnia 2018-11-05 z wodociągu **Juchnowiec Kościelny**, zaopatrującego miejscowości:

-Gmina Juchnowiec Kościelny: Biele, Bogdanki, Brończany, Dorożki, Hermanówka, Hołówki Małe, Hołówki Duże, Janowicze, Janowicze - Kolonia, Juchnowiec Kościelny, Juchnowiec Dolny, Juchnowiec Górny, Klewinowo, Koplany, Lewickie, Lewickie Kolonia, Lewickie Stacja, Niewodnica Nargilewska, Niewodnica Nargilewska-Kolonia, Ogrodniczki, Rostołty, Rumiejki, Simuny, Solniczki, Stanisławowo, Szerenosy, Tryczówka, Wólka, Złotniki;

- Gmina Zabłudów: Kudrycze;

- Gmina Turośń Kościelna: Lubejki;

stwierdzono przekroczenia normatywów higienicznych:

- mieszkanie prywatne w miejscowości Lewickie: mętności – $5,8 \pm 1,6$ NTU i $5,4 \pm 1,5$ NTU, jon amonu $1,64 \pm 0,25$ mg/l i $1,68 \pm 0,25$ mg/l oraz zapachu – Z2G (kiszonki), manganu - 206 ± 37 μ g/l i 190 ± 34 μ g/l, żelazo 1353 ± 216 μ g/l i 1916 ± 307 μ g/l

- sklep w Stanisławowie 22D: mętności – $1,5 \pm 0,4$ NTU, jon amonu $1,72 \pm 0,26$ mg/l oraz zapachu - Z1G (kiszonki), manganu - 717 ± 129 μ g/l, żelazo 1083 ± 173 μ g/l.

Zawartość jonu amonu nie może przekraczać 0,5 mg/l, mętność powinna wynosić do 1 NTU. Zapach powinien być akceptowany przez konsumenta i bez nieprawidłowych zmian. Zawartość manganu nie powinna przekraczać 50 μ g/l, a zawartość żelaza nie powinna przekraczać 200 μ g/l.

Podwyższona zawartość żelaza i manganu wpływa na pogorszenie właściwości organoleptycznych wody (pogarsza wygląd i smak wody).

Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

W związku z powyższym zaleca się wykorzystywanie wody do spożycia i celów spożywczych po przegotowaniu. Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Natomiast woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do prac porządkowych (np. mycia podłóg, spłukiwania toalet).