

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W BIAŁYMSTOKU
15-062 Białystok, ul. Warszawska 57A
tel./fax (085) 73-25-091
tel. centr. 73-25-236



Białystok, 2019.06. 27

~~Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 31
15-620 Białystok~~

HK.4410.310.2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku działając na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018r. poz. 1152 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 § 5 pkt. 1, § 21 ust. 1 pkt. 1, ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r., poz. 2294) po otrzymaniu w dniu 17.06.2019 r. wyników badań wykonanych przez J.S. HAMILTON POLAND S.A. ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, próbki wody pobranej w dniu 03.06.2019 r. z sieci wodociągu Turośń Dolna w mieszkaniu prywatnym – Borowskie Michały w ramach kontroli wewnętrznej, sprawozdanie z badań wody Nr 256208/19/SOK z dnia 14.06.2019 r.,

stwierdza,

że ww. woda w zakresie wykonanych badań odpowiada warunkom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w załącznikach Nr 1 część A tabela 1, część C tabela 1 i tabela 2 do wyżej cytowanego rozporządzenia i w związku z tym jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Otrzymuje: Wójt Gminy Turośń Kościelna

ZASTĘPCA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Białymstoku

lek. Elżbieta Stella Radiukiewicz
Specjalista Organizacji Ochrony Zdrowia