

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W BIAŁYMSTOKU
15-062 Białystok, ul. Warszawska 57A
tel./fax (085) 73-25-091
tel. centr. 73-25-236

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku, informuje, że w wodzie pobranej do badania dnia 05.02.2021 r. ze stacji uzdatniania wody w Surażu zaopatrującego miejscowości: Doktorce, Końcowizna, Kowale, Lesznia, Rynki, Suraż, Średzińskie, Zawyki, Zawyki Ferma, Zimnochy Śusły, Zimnochy Święchy, Baranki, Reki, Chodory, Dołki, Czaczki Małe, Czaczki Wielkie stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie:

- azotynów – $0,15 \pm 0,03$ mg/l

W wodzie przeznaczanej do spożycia przez ludzi wartość azotynów w wodzie uzdatnionej nie powinna przekraczać 0,10 mg/l.

Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi.

Podwyższona zawartość azotynów w wodzie może powodować methemoglobinemię u niemowląt karmionych butelką. W związku z powyższym dla niemowląt wskazanym byłoby jej rozcieńczanie wodą o niskiej zawartości azotanów/azotynów. Przez pozostałych konsumentów woda może być wykorzystywana do celów spożywczych bez ograniczeń

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Zastępca Państwowego
Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Białymstoku

Urszula Polowianiuk