

Gmina Turośń Kościelna
ul. Białostocka 5
18-106 Turośń Kościelna

BZP.271.1.2021

Odpowiedź na pytania

Dotyczy: *Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borowskich Michałach.*

1. Czy Zamawiający udostępni przedmiar na instalację wentylacji?

W przedmiotowym zakresie dokumentacji projektowej nie występuje wentylacja mechaniczna.

2. Proszę o informację czy w wycenie należy uwzględnić wyposażenie łazienki dla osób niepełnosprawnych oraz przeniesienie słupa z syreną alarmową.

Tak w wycenie należy uwzględnić wyposażenie łazienki dla osób niepełnosprawnych. Przeniesienie słupa z syreną alarmową – poza zakresem.

3. W przedmiarze w pozycji 94 ujęto izolację stropodachu wykonaną płytami z wełny mineralnej 24cm, natomiast w zgodnie z załącznikiem „Warstwy” jest wykonanie tejże izolacji poprzez ułożenie styropianu dachowego 2x12cm. Proszę o doprecyzowanie.

Należy przyjąć izolację z wełny mineralnej gr. 24cm – stosowanej do izolacji stropodachów.

4. Zwracamy się z prośbą o informacje jak mają zostać wykończone sufity, gdyż występuje rozbieżność w tej kwestii.

W przedmiotowym zakresie robót w pomieszczeniach sufity wykończone tynkiem cementowo-wapiennym, malowane farbami lateksowymi.