

Gmina Turośń Kościelna
ul. Białostocka 5
18-106 Turośń Kościelna

BZP.271.1.2021

Odpowiedź na pytania nr 2

Dotyczy: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borowskich Michałach.

1. Czy w zakres prac elektrycznych objętych postępowaniem i leżących po stronie Wykonawcy będzie określone w projekcie elektrycznym „wystąpienie do gestora sieci elektroenergetycznej o wydanie nowych warunków przyłączeniowych”?

Projekt nie jest w tym zakresie jednoznaczny, więc nie jesteśmy w stanie stwierdzić czy zostało to wykonane w poprzednim etapie, czy jest to w zakresie obecnego postępowania.

Przyłącze energetyczne zostało wykonane w poprzednim etapie.

2. Czy rozdzielnice oznaczone na rysunkach projektu elektrycznego jako ZK+TL oraz WGPPOŻ zostały już wykonane w poprzednim etapie, czy są w zakresie obecnego postępowania i należy je ująć w ofercie? Jeśli tak, to proszę o udostępnienie schematów tych rozdzielnic.

Rozdzielnice zostały już wykonane, lokalizacja zgodnie z częścią rysunkową projektu.

3. Czy rozdzielnica oznaczona na rysunkach projektu elektrycznego jako RG została już wykonana w poprzednim etapie, czy są w zakresie obecnego postępowania i należy ją ująć w ofercie.

Rozdzielnica RG została wykonana.

4. W jaki sposób wg oczekiwań Zamawiającego należy wykonać trasę kabli elektrycznych z rozdzielnicy RG przez część nieremontowaną do nowej części budynku.

Trasy okablowania przez wyremontowaną część, należy prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego do ściany zewnętrznej – na styku z dobudową łącznika.