

Białystok, 16 czerwca 2021 r.

AB-I.7840.3.7.2021.AB

## **OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO**

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),

### **Wojewoda Podlaski podaje do publicznej wiadomości,**

że na wniosek PKP Energetyka S.A., ul. Hoża 63/67, Warszawa, działającej przez pełnomocnika Pana Tomasza Cieślińskiego, została wydana decyzja Nr 34/Z/2021 z dnia 09.06.2021 r., znak: AB-I.7840.3.7.2021.AB, zmieniająca ostateczną decyzję Wojewody Podlaskiego Nr 41/Z/2020 z dnia 17.09.2020 r., znak: AB-I.7840.5.42.2020.WB o pozwoleniu na budowę podstacji trakcyjnej PT Baciuty (w zakresie wyznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu linią przerywaną koloru niebieskiego), na działce o nr: 586/2 ob. 0001 Baciuty, gm. Turośń Kościelna, pow. białostocki, stanowiącej teren kolejowy zamknięty, w zakresie robót budowlanych polegających na :

- budowie budynku technicznego wraz z instalacjami,
- budowie napowietrznej rozdzielni 110kV składającej się z pola liniowego 110kV oraz pola transformatorowego;
- budowie stanowiska transformatora mocy;
- budowie stanowiska transformatora prostownikowego;
- budowie stanowiska transformatora potrzeb własnych;
- budowie stanowiska zespołu kompensacyjnego;
- budowie elektroenergetycznych linii kablowych WN (110kV) i SN;
- budowie elektroenergetycznych linii kablowych nn i sterowniczych;
- budowie telekomunikacyjnych linii kablowych;
- budowie budynku technicznego, w którym zlokalizowany zostanie zespół prostownikowy, 3 sekcyjna 8 polowa rozdzielnica 3kV DC, jedno-sekcyjna 6 polowa rozdzielnica 15kV, celka minusowa, rozdzielnia 230/400 V AC, rozdzielnia 220 V DC, baterie akumulatorów, szafy dla obwodów wtórnych, telekomunikacji i SOT;
- budowie rur przepustowych;
- budowie zewnętrznej instalacji wodociągowej wraz ze studnią wierconą na terenie podstacji;
- budowie kanalizacji deszczowej i systemu odolejania stanowisk transformatora mocy, transformatora prostownikowego, stanowisk transformatorów potrzeb własnych oraz dławika kompensacyjnego;
- budowie zbiornika retencyjno-odparowującego o objętości do 120 m<sup>3</sup>;
- budowie kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym;
- budowie instalacji uziemiającej i masztu ochrony odgromowej;
- budowie oświetlenia terenu stacji i systemu SOT;
- budowie dróg wewnętrznych, chodników i opaski wokół budynku;
- budowie ogrodzenia stacji z bramą wjazdową i furką;
- budowie wyгородzenia stanowiska transformatora prostownikowego, transformatora potrzeb własnych i zespołu kompensacyjnego;
- budowie wiaty ppoz.;
- mikroniwelacji i zazielenienia terenu,

**w zakresie zmiany rozwiązania technicznego zbiornika retencyjno – odparowującego o obj. do 120 m<sup>3</sup> na zbiornik retencyjno – rozszczapający o poj. ok. 139 m<sup>3</sup> na terenie podstacji trakcyjnej Baciuty oraz dodanie odłącznika 15 kV na stanowisku transformatora TR, na działce o nr: o nr 586/2 ob. 0001 Baciuty, gm. Turośń Kościelna, pow. białostocki, stanowiącej teren kolejowy zamknięty, zgodnie z załączonym zamiennym projektem budowlanym., dla której Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku wydał decyzję w dniu 10.09.2019 r. znak: WOOŚ.420.43.2019.DK.**

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych, że z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, Wydziale Architektury i Budownictwa, ul. Mickiewicza 3 w Białymstoku, w godz. 9<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>, w terminie od dnia 21.06.2021 r. do dnia 05.07.2021 r.


Jednocześnie informuję, iż niniejsze obwieszczenie nie jest wezwaniem do osobistego stawiennictwa, lecz informacją o przysługującym społeczeństwu prawie do zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.

Zapoznanie się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy będzie możliwe po uprzednim umówieniu się pod wskazanym niżej numerem telefonu na konkretny dzień i godzinę.

Jednocześnie na podstawie art. 9 Kpa informuję, iż z uwagi na konieczność ograniczenia bezpośrednich kontaktów w obecnej sytuacji nie będzie możliwe wykonanie kserokopii decyzji oraz dokumentacji sprawy

przez pracownika organu. Wszystkie zainteresowane osoby, które chciałyby skorzystać w siedzibie organu z prawa zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy i wykonania jej kopii proszone są o zaopatrzenie się we własny sprzęt (aparat fotograficzny, telefon komórkowy, kartkę i długopis do sporządzenia odpisu lub notatek). Istnieje również możliwość kontaktu telefonicznego z tutejszym organem (pod numerem telefonu 85 74 39 364) oraz przesłania w formie elektronicznej przez pracownika organu, po uprzednim zwróceniu się z taką prośbą (za pośrednictwem e-maila: [abrakoniecka@bialystok.uw.gov.pl](mailto:abrakoniecka@bialystok.uw.gov.pl) lub ePUAP: /4868hwsklk/skrytka lub /4868hwsklk/SkrytkaESP), części dokumentacji (w miarę możliwości technicznych, pojedyncze strony) w formie skanu na adres wskazany przez stronę. Wyjaśniam, że do złożenia pisma za pośrednictwem elektronicznej platformy ePUAP niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego, który można bezpłatnie założyć, bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem bankowości elektronicznej (informacje na stronie [www.pz.gov.pl](http://www.pz.gov.pl)).

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO



Lukasz Miękiś  
Kierownik Oddziału

w Wydziale Architektury i Budownictwa