

**Gmina Turośń Kościelna
ul. Białostocka 5
18-106 Turośń Kościelna**

BZP.271.11.2021

Odpowiedź na pytania nr 3

Dotyczy: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie części wsi Tołcze i Trypucie.

1. Na czym ma polegać adaptacja istniejącej studni na studnię rozprężno-zrutową (Sr) Czy Zamawiający chce tylko włączyć rurociąg ciśnieniowy czy wchodzi jakiś dodatkowy zakres prac, np. montaż deflektora.

Odpowiedź Zamawiającego:

Adaptacja istniejącej studni na studnię rozprężno-zrutową (Sr) polegać będzie na włączeniu projektowanego rurociągu ciśnieniowego do tej studni. Rurociąg wprowadzony do studni należy skierować za pomocą kształtek i rury ciśnieniowej w kierunku istniejącej kinety (zgodnie z rysunkiem Nr S-1a).