

**Gmina Turośń Kościelna
ul. Białostocka 5
18-106 Turośń Kościelna**

BZP.271.1.2022

Odpowiedź na pytania nr 2

Dotyczy: *Przebudowa ul. Słonecznej w Baciutach.*

1. Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy Zamawiający dopuści zastosowanie mieszanki AC11S na warstwę ścieralną, która może być stosowana przy grubości warstwy 4 cm.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszanki AC11S na warstwę ścieralną.

2. Zwracamy się do Zamawiającego o podanie okresu pielęgnacji zieleni.

Zamawiający informuje, że okres pielęgnacji zieleni wynosi 12 miesięcy.