

**Gmina Turośń Kościelna  
ul. Białostocka 5  
18-106 Turośń Kościelna**

BZP.271.13.2022

### **Odpowiedź na pytania**

*Dotyczy: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Kościelnej w rejonie ul. Dąbrowskiego i Topole.*

#### **Pytanie 1**

Prosimy o wyjaśnienie czy w sieci wodociągowej – węzeł B należy zastosować zasuwę DN100 (odcinek B-I)

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że należy zastosować zasuwę DN100 (odcinek B-I).

#### **Pytanie 2**

Prosimy o sprecyzowanie czy w sieci wodociągowej do wykonania są odcinki: B-I, E-K. Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie profili.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że odcinki B-I i E-K nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia.

#### **Pytanie 3**

W związku z przekazaniem do użytku rozbudowanej ul. Topole (nawierzchnia bitumiczna, chodnika ścieżka rowerowa) zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentacji powykonawczej tej ulicy. Niezbędne to jest do prawidłowej wyceny prac związanych z budową kanalizacji (odbudowa nawierzchni).

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż nie posiada dokumentacji powykonawczej drogi powiatowej. Ponadto Zamawiający informuje, że kanały sanitarnej należy zaprojektować i wykonać w sposób nie naruszający nowo wykonanych nawierzchni bitumicznych (dopuszcza się sytuowanie kanałów w rowie lub terenach prywatnych po uprzednim uzyskaniu prawa dysponowania nieruchomością)

**Pytanie nr 4**

Podczas robót prowadzonych w pasie drogowym ul. Topole zostanie naruszona gwarancja wykonawcy przebudowy przedmiotowej ulicy. Prosimy o określenie warunków na jakich mają być prowadzone roboty na terenie objętym gwarancją.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że części pasa drogowego (tereny prowadzenia prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej) prawdopodobnie zostaną wyłączone z gwarancji udzielonej przez wykonawcę drogi.

**Pytanie nr 5**

Do prawidłowej wyceny przedmiotowych robót niezbędne jest uzyskanie od gwaranta warunków prowadzenia robót budowlanych w pasie drogowym niedawno przebudowanej ul. Topole. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert o 3 dni.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.