

**Gmina Turośń Kościelna
ul. Białostocka 5
18-106 Turośń Kościelna**

BZP.271.6.2023

Odpowiedź na pytania

Dotyczy: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze obejmującym część miejscowości Niewodnica Kościelna „Północy Wschód” w rejonie ulic Trakt Napoleoński i Dąbrowskiego.

Pytanie 1

Ze względu na rozbieżność między PFU - zestawienie a planem sytuacyjnym, prosimy o podanie właściwej ilości kanału sanitarnego tłoczego oraz kanału sanitarnego ciśnieniowego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że długość kanału tłoczego wynosi ok. 0,9 km. W opisie błędnie wskazano 1,5 km. Kanał sanitarny ciśnieniowy – ok. 1,5 km.

Pytanie 2

Zgodnie z PFU należy zaprojektować kompletne lokalne przepompownie ścieków na terenach objętych układem kanalizacji ciśnieniowej (co nie jest wskazane w SWZ). Proszę o uściślenie zakresu robót.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia zapis w PFU. Zamawiający informuje, że należy zaprojektować i wykonać przyłącza kanalizacji ciśnieniowej do granicy nieruchomości tylko w drogach o nawierzchni utwardzonej.

Pytanie 3

Proszę o potwierdzenie, że w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi zaprojektowanie i wybudowanie przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej do granicy nieruchomości tylko w drogach o nawierzchni utwardzonej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że w drogach o nawierzchni utwardzonej należy zaprojektować i wykonać przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej do granicy nieruchomości, zarówno dla działek zabudowanych jak i niezabudowanych.

Pytanie 4

Proszę o potwierdzenie, że w zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzi zaprojektowanie przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w drogach o nawierzchni nieutwardzonej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że w zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzi zaprojektowanie przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w drogach o nawierzchni nieutwardzonej.