



RPW/2455/2023 P
Data: 2023-03-23

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W BIAŁYMSTOKU
15-062 Białystok, ul. Warszawska 57A
tel./fax (085) 73-25-091
tel. centr. 73-25-236

Białystok 21.03.2023 r.

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 31
15-620 Białystok

HK.903.68.2023

DECYZJA Nr HK-54/D/2023

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku działając na podstawie art. 27 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 338 t.j.), art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.), § 3 ust. 1, 3 pkt. 1, § 6 pkt 3, § 21 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 i 6 i załącznik nr 1 część C tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) oraz na podstawie sprawozdania z badań laboratoryjnych próbki wody pobranej dnia 06.02.2023 r. z wodociągu Turośń Dolna w punkcie poboru – stacja uzdatniania wody w Turośni Dolnej (nr 61422/23/SOK z dnia 20.02.2023 r.) i po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia przekroczonych parametrów w zakresie manganu i jonu amonowego

stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Turośń Dolna oraz dopuszcza warunkowo wartości parametryczne dla: **manganu – 54 µg/l oraz jonu amonowego – 0,87 mg/l.**

W związku z tym postanawia zobowiązać Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok do:

1. Podjęcia działań mających na celu doprowadzenie jakości wody pod względem przekroczonych azotynów, manganu oraz jonu amonowego w ww. punkcie do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
2. Przedłożenia do wglądu Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Białymstoku wyniku badania wody spełniającego obowiązujące wymagania w zakresie manganu oraz jonu amonowego w punkcie pobrania – stacja uzdatniania wody w Turośni Dolnej.

Termin wykonania punktu 1 i 2 do dnia 15.05.2023 r.

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku w dniu 21.02.2023 r. otrzymał wynik badania próbki wody pobranej w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody dnia 06.02.2023 r. w punkcie – stacja uzdatniania wody w Turośni Dolnej - w wodociągu Turośń Dolna.

Badanie laboratoryjne wody wykonane przez J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia (sprawozdanie z badań

Nr 61422/23/SOK z dnia 20.02.2023 r.) wykazało przekroczenie normatywów higienicznych w zakresie:

- azotynów – 0,22 mg/l;
- manganu – 54 µg/l;
- jonu amonowego – 0,87 mg/l.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 część C w tabeli 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wartość azotynów w wodzie uzdatnionej wprowadzanej do sieci wodociągowej nie powinna przekraczać 0,10 mg/l, mangan nie może być wyższy niż 50 µg/l, a wartość jonu amonowego nie powinna przekraczać 0,50 mg/l.

Biorąc powyższe pod uwagę i po rozważeniu stopnia zagrożenia stwierdzonej jakości wody dla zdrowia ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku stwierdził warunkową jej przydatność do spożycia oraz zgodnie z § 21 ust. 6 ww. rozporządzenia określił dopuszczalną wartość parametryczną dla:

- manganu – 54 µg/l;
- jonu amonowego – 0,87 mg/l.

Mając powyższe na uwadze Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku nakazał podjęcie przedsięwzięć naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody pod względem fizykochemicznym w ww. wodociągu do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) i przedłożenie ich Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Białymstoku wraz z harmonogramem ich realizacji nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o jakości wody.

Ponadto polecono poinformowanie konsumentów otrzymujących wodę dopuszczoną warunkowo z uwagi na przekroczenie normatywów higienicznych w zakresie azotynów, manganu oraz jonu amonowego.

Jakość wody do spożycia ww. próbki w zakresie badań mikrobiologicznych odpowiadała wymaganiom ww. rozporządzenia.

W dniu 20.03.2023 r. strona przedstawiła wynik badania próbki wody pobranej dnia 14.03.2023r. z wodociągu Turośń Dolna w punkcie poboru stacja uzdatniania wody (sprawozdanie z badań Nr 136378/23/SOK/1 z dnia 17.03.2023 r.) wykonany przez Laboratorium Badawcze J. S. Hamilton Poland Sp. z o.o. w Gdyni. Próbkę wody spełniała wymagania pod względem azotynów.

Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku jako organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Białymstoku oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki:

1. Klauzula informacyjna RODO

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Turośń Kościelna

ZASTĘPCA PAŃSTWOWEGO
POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Białymstoku

Urszula Polowianiuk