

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W BIAŁYMSTOKU
15-062 Białystok, ul. Warszawska 57A
tel./fax (085) 73-25-091
tel. centr. 73-25-236

Białystok ⁹³ .03.2023 r.

Wójt Gminy Turośń Kościelna
ul. Białostocka 5
18-106 Turośń Kościelna

HK.903.68.2023

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku przekazuje w załączeniu komunikat o niewłaściwej jakości wody w wodociągu Turośń Dolna. Powyższy komunikat należy umieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy Turośni Kościelnej oraz Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o. w Białymstoku.

Sposób upowszechnienia komunikatu powinien umożliwić bezzwłoczne zapoznanie się z nim konsumentów z obszaru dla którego wydano komunikat.

W załączeniu:

1. Komunikat

Otrzymuje:

1. Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 31
15-620 Białystok

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku
Waldemar Kulesza

Białystok 23.03.2022 r.

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w wodzie z wodociągu Turośń Dolna, zaopatrującego miejscowości: Borowskie Bojary, Borowskie Cibory, Borowskie Gziki, Borowskie Michały, Borowskie Olki, Borowskie Skórki, Borowskie Wypychy, Borowskie Żaki, Borowskie Piećki, Borowskie Stoczki, Turośń Dolna stwierdzono przekroczenia normatywów higienicznych w zakresie:


- manganu – 54 µg/l
- jon amonu – 0,87 mg/l.

Wartość manganu w wodzie uzdatnionej wprowadzanej do sieci wodociągowej nie może być wyższa niż 50 µg/l, a wartość jonu amonowego nie powinna przekraczać 0,50 mg/l.

Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Przekroczony mangan oraz jon amonowy w wodzie wpływa na zmianę jej właściwości organoleptycznych (pogarsza wygląd i smak wody). Nie stwarza jednak zagrożenia dla zdrowia konsumentów i woda może być wykorzystywana do celów spożywczych.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku

Waldemar Kulesza

