

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W BIAŁYMSTOKU
15-062 Białystok, ul. Warszawska 57A
tel./fax (085) 73-25-091
tel. centr. 73-25-234

Białystok, 16.06.2023 r.

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. N E Ł O
ul. Elewatorska 31
15-620 Białystok

URZĄD GMINY TUROŚN KOŚCIELNA
SEKRETARIAT
19-06-2023
ilość załączników
nr dz. podpis

HK.903.321.2023

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku przekazuje w załączeniu komunikat o niewłaściwej jakości wody w wodociągu Suraż. Powyższy komunikat należy umieścić na stronie internetowej: Wodociągów Podlaskich Sp. z o.o. Urzędu Miejskiego w Surażu, Urzędu Gminy Turośni Kościelnej oraz Urzędu Gminy Juchnowca Kościelnego.

Sposób upowszechnienia komunikatu powinien umożliwić bezzwłoczne zapoznanie się z nim konsumentów z obszaru, dla którego wydano komunikat

W załączeniu:

1. Komunikat

Otrzymuje:

1. Burmistrz Suraża
2. Wójt Gminy Turośń Kościelna
3. Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Białymstoku

z up. Urszula Pałowianiuk
Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Białymstoku

Białystok, 16.06.2023 r.

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu Suraż zaopatrującego miejscowości: Doktorce, Końcowizna, Kowale, Lesznia, Rynki, Suraż, Średzińskie, Zawyki, Zawyki Ferma, Zimnochy Susły, Zimnochy Świechy, Baranki, Chodory, Dołki, Czaczki Małe, Czaczki Wielkie stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie:

- bakterii grupy coli w ilości 9 jtk/100 ml (wymagana wartość parametryczna dla grupy coli - 0 jtk/100 ml wody. Jednocześnie dopuszcza się pojedyncze bakterie poniżej 10 jtk przy jednoczesnym wykluczeniu Enterokoków kałowych i bakterii Escherichia coli).

Woda warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi


Uwaga: Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowywania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2, osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS), kąpeli noworodków, mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń należy gotować minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku w związku z otrzymaniem cząstkowego sprawozdania z badań wody pobranej dnia 15.06.2023 r. z wodociągu Suraż (Sprawozdanie Nr 607/4/2023 z dnia 16.06.2023 r.) zaleca stosowanie powyższych wytycznych **wszystkim odbiorcom** wody z ww. wodociągu.

Trwają prace naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

2min



Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Białymstoku

z up. Urszula Poltowianiuk
Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Białymstoku